Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН
ООО "АВК"

Показатели	2015 год план со II полугодия				
	всего	ВН	СН1	СН11	НН
Электрическая энергия, тыс.кВт*ч					
Поступление эл. энергии в сеть, всего	281,3175	281,3175	-	-	-
из смежной сети, всего	281,3175	281,3175	-	-	-
в том числе из сети	-	-	-	-	-
ВН	-	-	-	-	-
СН1	-	-	-	-	-
СН11	-	-	-	-	-
от электростанций ПЭ (ЭСО)	-	-	-	-	-
от других поставщиков (в т.ч.с оптового рынка)	-	-	-	-	-
поступление эл. энергииот других организаций	-	-	-	-	-
Потери электроэнергии в сети	4,9187	4,4226	-	0,4949	0,0012
то же в %	3,11%	3,11%	-	3,11%	3,11%
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	123,2586	123,2586	-	-	-
Полезный отпуск из сети	153,1402	137,0772	-	15,9920	0,0710
в т.ч. собственным потребителям ЭСО	94,1142	87,7932	-	6,2500	0,0710
из них:	-	-	-	-	-
потребителям, присоединенным к центру питания	-	-	-	-	-
на генераторном напряжении	-	-	-	-	-
потребителям оптового рынка	-	-	-	-	-
сальдо переток в другие организации	59,0260	49,2840	-	9,7420	-
Мощность, МВт					
Поступление эл. энергии в сеть, всего	33,6490	33,6490	-	-	-
из смежной сети, всего	33,6490	33,6490	-	-	-
в том числе из сети	-	-	-	-	-
ВН	-	-	-	-	-
СН1	-	-	-	-	-
СН11	-	-	-	-	-
от электростанций ПЭ (ЭСО)	-	-	-	-	-
от других поставщиков (в т.ч.с оптового рынка)	-	-	-	-	-
поступление эл. энергииот других организаций	-	-	-	-	-
Потери электроэнергии в сети	0,60900	0,5477	-	0,0612	0,0001
то же в %	3,11%	3,11%	-	3,11%	3,11%
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	14,0659	14,0659	-	-	-
Полезный отпуск из сети	18,9741	16,3967	-	2,5683	0,0091
в т.ч. собственным потребителям ЭСО	11,7280	10,7516	-	0,9673	0,0091
из них:	-	-	-	-	-
потребителям, присоединенным к центру питания	-	-	-	-	-
на генераторном напряжении	-	-	-	-	-
потребителям оптового рынка	-	-	-	-	-
сальдо переток в другие организации	7,2461	5,6451	-	1,6010	-