Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН
ООО "АВК"

Показатели	2015 год факт				
	всего	ВН	СН1	СН11	НН
Электрическая энергия, тыс.кВт*ч					
Поступление эл. энергии в сеть, всего	242,2314	242,2314	-	-	-
из смежной сети, всего	242,2314	242,2314	-	-	-
в том числе из сети	-	-	-	-	-
ВН	-	-	-	-	-
СН1	-	-	-	-	-
СН11	-	-	-	-	-
от электростанций ПЭ (ЭСО)	-	-	-	-	-
от других поставщиков (в т.ч.с оптового рынка)	-	-	-	-	-
поступление эл. энергиио т других организаций	-	-	-	-	-
Потери электроэнергии в сети	4,2754	3,7133	-	0,5619	0,0002
то же в %	3,19%	3,19%	-	3,19%	3,19%
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	108,0046	108,0046	-	-	-
Полезный отпуск из сети	129,9514	112,8590	-	17,0554	0,0370
в т.ч. собственным потребителям ЭСО	76,3958	68,7620	-	7,5968	0,0370
из них:	-	-	-	-	-
потребителям, присоединенным к центру питания	-	-	-	-	-
на генераторном напряжении	-	-	-	-	-
потребителям оптового рынка	-	-	-	-	-
сальдо переток в другие организации	53,5556	44,0970	-	9,4586	-
Мощность, МВт					
Поступление эл. энергии в сеть, всего	29,2576	29,2576	-	-	-
из смежной сети, всего	29,2576	29,2576	-	-	-
в том числе из сети	-	-	-	-	-
ВН	-	-	-	-	-
СН1	-	-	-	-	-
СН11	-	-	-	-	-
от электростанций ПЭ (ЭСО)	-	-	-	-	-
от других поставщиков (в т.ч.с оптового рынка)	-	-	-	-	-
поступление эл. энергиио т других организаций	-	-	-	-	-
Потери электроэнергии в сети	0,5413	0,4360	-	0,1052	0,0002
то же в %	3,19%	3,19%	-	3,19%	3,19%
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	12,3386	12,3386	-	-	-
Полезный отпуск из сети	16,3777	13,1906	-	3,1822	0,0049
в т.ч. собственным потребителям ЭСО	9,3295	7,9265	-	1,3981	0,0049
из них:	-	-	-	-	-
потребителям, присоединенным к центру питания	-	-	-	-	-
на генераторном напряжении	-	-	-	-	-
потребителям оптового рынка	-	-	-	-	-
сальдо переток в другие организации	7,0483	5,2641	-	1,7842	-