Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН
ООО "АВК"

Показатели	2017 год план				
	всего	ВН	СН1	СН11	НН
Электрическая энергия, млн.кВт*ч					
Поступление эл. энергии в сеть, всего	232,1371	232,1371	-	-	-
из смежной сети, всего	232,1371	232,1371	-	-	-
в том числе из сети	-	-	-	-	-
ВН	-	-	-	-	-
СН1	-	-	-	-	-
СН11	-	-	-	-	-
от электростанций ПЭ (ЭСО)	-	-	-	-	-
от других поставщиков (в т.ч.с оптового рынка)	-	-	-	-	-
поступление эл. энергииот других организаций	-	-	-	-	-
Потери электроэнергии в сети	4,4220	3,4736	-	0,9485	-
то же в %	3,52%	3,52%	-	3,52%	-
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	106,5108	106,5108	-	-	-
Полезный отпуск из сети	121,2043	94,3023	-	26,8618	0,0401
в т.ч. собственным потребителям ЭСО	80,9917	67,0132	-	13,9384	0,0401
из них:	-	-	-	-	-
потребителям, присоединенным к центру питания	-	-	-	-	-
на генераторном напряжении	-	-	-	-	-
потребителям оптового рынка	-	-	-	-	-
сальдо переток в другие организации	40,2126	27,2891	-	12,9234	-
Мощность, МВт					
Поступление эл. энергии в сеть, всего	28,0934	28,0934	-	-	-
из смежной сети, всего	28,0934	28,0934	-	-	-
в том числе из сети	-	-	-	-	-
ВН	-	-	-	-	-
СН1	-	-	-	-	-
СН11	-	-	-	-	-
от электростанций ПЭ (ЭСО)	-	-	-	-	-
от других поставщиков (в т.ч.с оптового рынка)	-	-	-	-	-
поступление эл. энергииот других организаций	-	-	-	-	-
Потери электроэнергии в сети	0,56064	0,4404	-	0,1203	-
то же в %	3,52%	3,52%	-	3,52%	-
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	12,1663	12,1663	-	-	-
Полезный отпуск из сети	15,3665	11,5514	-	3,8098	0,0052
в т.ч. собственным потребителям ЭСО	10,3513	8,4972	-	1,8488	0,0052
из них:	-	-	-	-	-
потребителям, присоединенным к центру питания	-	-	-	-	-
на генераторном напряжении	-	-	-	-	-
потребителям оптового рынка	-	-	-	-	-
сальдо переток в другие организации	5,0152	3,0542	-	1,9610	-