Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"

наименование территориальной сетевой организации

Величина резервируемой максимальной мощности суммарно
по всем потребителям электрической энергии с разбивкой по каждому уровню напряжения
за III квартал 2017 г. (усредненная)

Уровень напряжения	Наименование точки поставки	Максимальная резервируемая мощность, кВт			
		Июль	Август	Сентябрь	Среднее значение значение за III квартал
ВН		**50 234**	**50 100**	**45 270**	**48 534**
ПАО "АВТОВАЗ"	ВЛ-110 кВ "ВДН-2" ООО "АВК" - ОРУ-110 кВ 1Т ГПП-6 ПАО "АВТОВАЗ"	23 255	23 185	19 072	21 837
	ВЛ-110 кВ "ВДН-2" ООО "АВК" - ОРУ-110 кВ 2Т ГПП-8 ПАО "АВТОВАЗ"	8 451	8 533	8 086	8 357
	ВЛ-110 кВ "ПГС" ООО "АВК" - ОРУ-110 кВ 1Т ГПП-8 ПАО "АВТОВАЗ"	8 442	8 361	8 167	8 323
	Яч.№12,№39 ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "ОСВ" ООО "АВК" - КЛ-6 кВ в сторону ТП-СОДВ ПАО "АВТОВАЗ"	1 275	1 279	1 259	1 271
ПАО "Самараэнерго"	Яч. 7 ЗРУ-10 кВ ГПП-8	32	32	32	32
ООО "РЭС" (ОАО "РЖД")	Яч №4, ЗРУ 10кВ, П/С 110/10 кВ "РНС"	1 020	1 000	976	999
	Яч №32, ЗРУ 10кВ, П/С 110/10 кВ "РНС"	665	660	639	655
АО "ССК"	Яч. 16 ЗРУ-10 кВ ПС "РНС"	3 422	3 422	3 422	3 422
	Яч. 30 ЗРУ-10 кВ ПС "РНС"	2 958	2 958	2 958	2 958
АО "ОРЭС-Тольятти"	ООО "АВК" ПС "ОСК" яч. 1 -КЛ-6 кВ АО "ОРЭС - Тольятти"	32	32	29	31
ПАО "Самараэнерго"	Яч. 5 РУ-6 кВ ПС "ОСВ" 110/6 кВ - КЛ-6 кВ к яч.8 ТП-8 МП "ТТУ"	22	22	22	22
	Яч. 41 РУ-6 кВ ПС "ОСВ" 110/6 кВ - КЛ-6 кВ к яч.1 ТП-8 МП "ТТУ"	140	140	140	140
	ВЛ-110 кВ "ОСК-2" - отпайка ВЛ-110 кВ в сторону 2Т ГПП-3 ОАО "ТоАЗ"	520	476	468	488
СН-2		**16 686**	**16 702**	**17 003**	**16 797**
АО "ОРЭС - Тольятти"	Яч.№5,№8 ТП-КНС АО "ОРЭС - Тольятти" - ООО "АВК" КЛ-6 кВ от яч.20,яч.2 ПС "Водозабор"	1 061	1 105	1 199	1122
АО "ССК"	ПС 110/6 кВ «Водозабор», 2 С.Ш. 6 кВ, ф.20, ВЛ 6 кВ – отпайка от ВЛ 6 кВ на оп.49а в сторону РЯ-49	41	43	45	43
ООО "Ставропольская электросеть"	Оп. №50а ВЛ-6 кВ ПС "Водозабор" 110/6 кВ ф.20 ЗРУ-6 кВ ООО "Ставропольская электросеть"	367	352	335	351
	Оп. №58а ВЛ-6 кВ ПС "Водозабор" 110/6 кВ ф.2 ЗРУ-6 кВ ООО "Ставропольская электросеть"	651	649	649	650
	Оп. №42а ВЛ-6 кВ ПС "Водозабор" 110/6 кВ ф.20 ЗРУ-6 кВ ООО "Ставропольская электросеть"	519	521	515	518
	Оп. №42/2 ВЛ-6 кВ ПС "Водозабор" 110/6 кВ ф.2 ЗРУ-6 кВ ООО "Ставропольская электросеть"	18	18	18	18
	Оп. №58б1 ВЛ-6 кВ ПС "Водозабор" 110/6 кВ ф.2 ЗРУ-6 кВ ООО "Ставропольская электросеть"	252	252	252	252
	Оп. №58б ВЛ-6 кВ ПС "Водозабор" 110/6 кВ ф.20 ЗРУ-6 кВ ООО "Ставропольская электросеть"	234	237	231	234
	Оп. 58а1 ВЛ-6 кВ ПС "Водозабор" 110/6 кВ ф.20 ЗРУ-6 кВ ООО "Ставропольская электросеть"	-119	-129	-114	-121

	КЛ-6 кВ СНТ "Восток" - ООО "АВК" оп.№12 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС "Водозабор"	-5	18	15	9
	КЛ-6 кВ СНТ "ВОСХОД" - ООО "АВК" оп.№1а ВЛ-6 кВ ф.21 ПС "Водозабор"	138	139	133	137
	КЛ-6 кВ КТП 6/0,4 кВ ООО "ПШК" - оп.№58 ВЛ-6 кВ ф.30 ПС 110/6 кВ "ОСК"	371	366	398	378
	Отпайка ВЛ-10 кВ ООО "ТеплоПромСтрой" - ООО "АВК" оп.№9а ВЛ-10кВ ф.6 п/с "РНС"	42	41	42	42
	ВЛ-10 кВ ООО "РоСтар" - ООО "АВК" оп.№14 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС "РНС"	405	403	404	404
	ВЛ-10 кВ ЗАО "Транс-Экспресс-Сервис" - ООО "АВК" оп. №63 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС "РНС"	90	69	97	85
	оп.№11а1 ООО "ЖД-Сервис" ВЛ-10 кВ ПС "РНС" 110/10 кВ ф.6 ЗРУ-10 кВ	644	647	650	647
	КЛ-6 кВ ООО "АВТ-Дорстрой" - ООО "АВК" "ЛНС" ф.2	51	51	51	51
	ВЛ-6 кВ МУПП "Экология" - ООО "АВК" оп.№20 ВЛ-6 кВ яч.1 ПС "ОСВ"	40	40	40	40
	ВЛ-6 кВ ИП Коуров О.Ю. - ООО "АВК" оп.№254 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС "Водозабор"	40	40	40	40
	ВЛ-6 кВ КТП 160/6/0,4 кВ ИП Кирилюк Е.В. - ООО "АВК" оп. №34 ВЛ-6 кВ ф. 6 ПС 110/6 кВ "ОСВ"	58	60	60	59
	Отпайка ВЛ-10 кВ ИП А.Л. Нусс - ООО "АВК" Опора №7 ВЛ-10 кВ ф.6 п/ст РНС	395	395	395	395
	КТП 6/0,4 кВ СНТ "Росток" - ООО "АВК" оп.№18 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС "Водозабор"	-43	-45	-39	-42
	ВЛ-10 кВ СНТ "Тимофеевское-1" - ООО "АВК" ПС "РНС" ф. 6, оп.№95	9	4	6	6
	КЛ-6 кВ ООО "Термопласт" - ООО "АВК" оп. 1а КЛ-6 кВ ф.6 п/с "ОСВ"	147	135	142	141
	Ввод 0,4 кВ КТП 6/0,22 СКЗ 517 КЛ-6 кВ СНТ "Восток" - ООО "АВК" оп.№12 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС "Водозабор"	12	10	9	10
	Ввод 0,4 кВ КТП 6/0,22 СКЗ 364 КЛ-6 кВ СНТ "Восток" - ООО "АВК" оп.№12 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС "Водозабор"				
	ВЛ-6 кВ СНТ "Зеленовка" - ООО "АВК" оп. № 14 ВЛ-6 кВ ф. 30 ПС "ОСК" 110/6 кВ	457	449	455	454
	ВЛ-6 кВ ООО "МетаЛ" - ООО "АВК" оп. № 6 ВЛ-6 кВ ф. 1 ПС "ОСВ" 110/6 кВ	621	619	616	619
	ВЛ-6 кВ ООО «СК Евроальянс» - ООО «АВК» оп.№199 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС «Водозабор»	148	150	134	144
	ВЛ-10 кВ СНТ "Тимофеевское-2" - ООО "АВК" оп. № 85 ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС "РНС" 110/10 кВ	378	374	384	379
	ГПП-8 яч. №6 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	79	83	131	98
	ГПП-8 яч. №6 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	119	125	108	117
	ГПП-8 яч. №26 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	355	373	373	367
	ГПП-8 яч. №26 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	363	373	373	370
	ГПП-8 яч. №26 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	373	375	375	374
	ГПП-8 яч. №27 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	311	294	264	290

	ГПП-8 яч. №27 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	311	312	311	311
	ГПП-8 яч. №28 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	426	427	426	426
	ГПП-8 яч. №9 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	389	424	434	416
	ГПП-8 яч. №9 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	373	354	398	375
	ГПП-8 яч. №10 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	229	230	230	230
	ГПП-8 яч. №10 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	229	220	213	221
	ГПП-8 яч. №10 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	229	230	231	230
	ГПП-8 яч. №11 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	856	863	854	858
	ГПП-8 яч. №12 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	401	394	383	393
	ГПП-8 яч. №14 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	223	223	219	222
	ГПП-8 яч. №14 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	220	222	210	217
	ГПП-8 яч. №20 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	466	467	466	466
	ГПП-8 яч. №22 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	223	229	227	226
	ГПП-8 яч. №22 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	210	212	206	209
	ГПП-8 яч. №23 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	326	327	322	325
	ГПП-8 яч. №23 КЛ-10 кВ ООО "АВК"	318	306	295	306
	ВЛ-6 кВ КТП 400/6/0,4 кВ ООО "Дженерал Сервис" - оп. № 54 ВЛ-6 кВ ПС "ОСК" 110/6 кВ ф.30	221	217	230	223
ПАО "АВТОВАЗ"	КЛ-6 кВ ПАО "АвтоВАЗ" - ООО "АВК" ф. 1 РУ-6 кВ ЛНС	371	370	370	370
	КЛ-6 кВ ПАО "АвтоВАЗ" - ООО "АВК" ф. 17 РУ-6 кВ ЛНС	365	367	369	367
ПАО "Самараэнерго"	ВЛ-6 кВ ООО "Логопарк Волга" - оп. № 49 ВЛ-6 кВ ПС "ОСК" 110/6 кВ ф. 30	1 025	1 019	1 051	1032
	ВЛ-6 кВ оп.№1 ООО "Лесная поляна" в сторону КТП 630/6/0,4 кВ - ООО "АВК" оп. №57 ВЛ-6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ "Водозабор"	630	630	630	630
	Отпайка ЛЭП-0,4 кВ в сторону РУ-0,4 кВ СНТ "Наука" - ООО "АВК" 1-я секция ЩСУ РУ-0,4 кВ ТП НСД РП21-6 кВ, яч. 34 ПС 110/6 кВ "ОСК"	23	23	23	23
	ПС "ОСК" 110/6кВ, ЗРУ 6кВ, 2 с.ш. 6кВ, яч. 30, ВЛ 6кВ створ опор 88-89 - оп. 1, ВЛ 6кВ в сторону КТП-1 "Самаралес" 6/0,4кВ			120	120
НН		**15**	**15**	**11**	**14**
ПАО "Самараэнерго"	РУ-0,4 кВ КНС ХФС - КЛ-0,4 кВ в сторону ДП "ПТО"	13	13	13	13
	КЛ-0,4 кВ Пасечник В.К. - ООО "АВК" щит 0,4 кВ помещения арт.скважины ПС "Водозабор"	2	2	1	2
	КТП-2 СН РНС 10/0,4кВ, 2 с.ш. 0,4кВ, пан.22, РУ 0,4кВ РНС-2, 2 с.ш. 0,4кВ, пан.3, АП-50 №26 - КЛ 0,23кВ в сторону сфетофорного объекта			-3	-3