Баланс электрической энергии и мощности по сетям ВН, СН1, СН11 и НН
ООО "АВК"

Показатели	2013 год факт				
	всего	ВН	СН1	СН11	НН
Электрическая энергия, тыс.кВт*ч					
Поступление эл. энергии в сеть, всего	279,1982	279,1982	-	-	-
из смежной сети, всего	279,1982	279,1982	-	-	-
в том числе из сети	-	-	-	-	-
ВН	279,1982	279,1982	-	-	-
СН1	-	-	-	-	-
СН11	-	-	-	-	-
от электростанций ПЭ (ЭСО)	-	-	-	-	-
от других поставщиков (в т.ч.с оптового рынка)	-	-	-	-	-
поступление эл. энергиио т других организаций	-	-	-	-	-
Потери электроэнергии в сети	4,9300	4,4741	-	0,4519	0,0041
то же в %	3,20%	3,20%	-	3,20%	3,20%
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	125,1427	125,1427	-	-	-
Полезный отпуск из сети	149,1255	134,2560	-	14,8336	0,0358
в т.ч. собственным потребителям ЭСО	118,4135	109,7516	-	8,6261	0,0358
из них:	-	-	-	-	-
потребителям, присоединенным к центру питания	-	-	-	-	-
на генераторном напряжении	-	-	-	-	-
потребителям оптового рынка	-	-	-	-	-
сальдо переток в другие организации	30,7120	24,5044	-	6,2075	-
Мощность*, МВт					
Поступление эл. энергии в сеть, всего	17,5977	17,5977	-	-	-
из смежной сети, всего	17,5977	17,5977	-	-	-
в том числе из сети	-	-	-	-	-
ВН	17,5977	17,5977	-	-	-
СН1	-	-	-	-	-
СН11	-	-	-	-	-
от электростанций ПЭ (ЭСО)	-	-	-	-	-
от других поставщиков (в т.ч.с оптового рынка)	-	-	-	-	-
поступление эл. энергиио т других организаций	-	-	-	-	-
Потери электроэнергии в сети	0,5790	0,4850	-	0,0938	0,0002
то же в %	3,29%	3,29%	-	3,29%	3,29%
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	-	-	-	-	-
Полезный отпуск из сети	17,0188	14,2584	-	2,7556	0,0048
в т.ч. собственным потребителям ЭСО	12,9309	11,3301	-	1,5960	0,0048
из них:	-	-	-	-	-
потребителям, присоединенным к центру питания	-	-	-	-	-
на генераторном напряжении	-	-	-	-	-
потребителям оптового рынка	-	-	-	-	-
сальдо переток в другие организации	4,0879	2,9283	-	1,1596	-

* Мощность (МВт) указана на основании расчетных значений мощности от фактических значений полезного отпуска электрической энергии.