## Сводные данные об аварийных отключениях и недопоставленной электрической энергии

## 4 квартал 2016 года

(квартал, год)

№ п/п	Объект электросетевого хозяйства	Дата аварийного отключения	Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений		Дата включения в работу	Мероприятия по устранению причин аварии
1	2	3	4	5	6	7
1	ПС РНС Ф-6 ВЛ-6кВ	30.11.2016г.		Пробой изолятора на оп.7	01.12.2016г.	Замена изолятора

Старший диспетчер ЦДС Л.Н.Смородин