п.1.1. Раздела 1 Приложения №7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций

Количество потребителей с разбивкой по уровню напряжения

Уровень напряжения	**Количество потребителей**		**Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному**
	2015	2016	
ВН	4	4	-
СН 1	-	-	-
СН 2	35	34	-1
НН	3	4	+1

п.1.1. Раздела 1 Приложения №7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций

Количество потребителей с разбивкой по категории надежности

Категория надежности	Количество потребителей		Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
	2015	2016	
I	-	1	+1
II	1	1	-
III	41	40	-1

п.1.1. Раздела 1 Приложения №7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций

Количество потребителей с разбивкой по типу потребителей

Тип потребителя	**Количество, шт**		**Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному**
	2015	2016	
Юридическое лицо	42	41	-1
Физическое лицо	0	1	1

п.1.2. Раздела 1 Приложения №7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций

Количество точек поставки

	2015 год	**2016 год**	**Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному**
Количество точек поставки всего	**52**	**86**	**+34**

	Точки поставки, оборудованные приборами учета					
	Без возможности дистанционного сбора данных		Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному	С возможностью дистанционного сбора данных		Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
	2015	2016		2015	2016	
Физические лица	0	1	+1	-	-	-
Юридические лица	7	9	+2	45	77	+32
ВРУ, ГРЩ в многоквартирных домах	-	-	-	-	-	-
Бесхозяйственные объекты электросетевого хозяйства	-	-	-	-	-	-

Приложение №1.3

Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для осуществления регулируемого вида деятельности

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"
(наименование организации)

№ п/п	Наименование ЛЭП	Протяженность линий (км), участвующих в передаче электроэнергии по уровням напряжения				Подтверждающий документ				Способ прокладки	Уровень напряжения
						договор аренды			документ о праве собственности (номер и дата выдачи)		
						номер и дата заключения	наименование арендодателя	срок действия			
		ВН	СН1	СН2	НН						
1	**ВЛ**	**96,108**	**-**	**44,772**	**-**						
	ЛЭП - 110кВ ВДН-2 от ТЭЦ до п/с Водозабор	18,821	-	-	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АК № 233623 от 31.08.2012	Опоры промежуточные железобетонные СВ-26, Анкерные металлические.	110 кВ
	ЛЭП - 110кВ п/с 110/6 ВДН-1 до п/с Водозабор	37,632	-	-	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АК № 233621 от 31.08.2012	Опоры промежуточные железобетонные СВ-26, Анкерные металлические.	110 кВ
	Отпайка от ВЛ 110кВ ТЭЦ-п/с Водозабор п/с ОСВ	3,158	-	-	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АК № 233626 от 31.08.2012	Опоры промежуточные железобетонные СВ-26, Анкерные металлические.	110 кВ
	Линия эл передач 110 кв от ТЭЦ до п/с ОСК	23,963	-	-	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АК № 233622 от 31.08.2012	Опоры промежуточные железобетонные СВ-26, Анкерные металлические.	110 кВ
	ЛЭП-110 кв от ВАЗ до п/с 110/10кв РНС	12,534	-	-	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АК № 084002 от 24.08.2012	Опоры промежуточные железобетонные СВ-26, Анкерные металлические.	110 кВ
	ЛЭП-10 6 кв вдоль коллекторов ОСК	-	-	13,272	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АК №233624 от 31.08.2012	Опоры железобетонные СВ-110	10 кВ
	ЛЭП-6кВ КТП для эл снабж задв водопровод	-	-	4,37	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АК №233620 от 31.08.2012, однолинейная схема	Опоры железобетонные СВ-110	6 кВ
	ЛЭП6кв ф21 п/с Водозабор к ст-ям корроз защиты	-	-	17,273	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АИ №133483 от 23.08.2012	Опоры железобетонные СВ-110	6 кВ
	ЛЭП - 6кВ - 35кВ п/с Водозабор до Алых парусов	-	-	8,278	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АИ №133482 от 23.08.2012	Опоры промежуточные железобетонные СВ-26, Анкерные металлические в габарите 35 кВ	6 кВ
	ЛЭП6 кв от Р812 до оп70/от оп 32 до оп 33 ф 18	-	-	1,579	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АК № 084130 от 29.08.2012	Опоры железобетонные СВ-110	6 кВ
2	**КЛ**	**-**	**-**	**49,568**	**-**						
	ЛЭП-10 6 кв вдоль коллекторов ОСК	-	-	0,150	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АК №233624 от 31.08.2012	Кабель проложен в земле	10 кВ
	ЛЭП-6кВ КТП для эл снабж задв водопровод		-	1,690	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АК №233620 от 31.08.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в земле	6 кВ
	ЛЭП6кв ф21 п/с Водозабор к ст-ям корроз защиты	-	-	0,900	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АИ №133483 от 23.08.2012	Кабель проложен в земле	6 кВ
	ЛЭП - 6кВ - 35кВ п/с Водозабор до Алых парусов	-	-	9,600	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АИ №133482 от 23.08.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в земле	6 кВ
	ЛЭП6 кв от Р812 до оп70/от оп 32 до оп 33 ф 18	-	-	5,600	-	-	-	-	свидетельство о гос. регистрации права: 63-АК № 084130 от 29.08.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в земле	6 кВ
	Каб.сети 10кв от ГПП 110/10кв до КТП ПТО	-	-	13,710	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012	Кабель проложен в лотке и в земле	10 кВ
	п/ст ОСК от яч. 2 до СД-4	-	-	0,290	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 2 до УПП	-	-	0,010	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 3 до РПГ	-	-	0,080	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 4 до ТП-УФО 1Т	-	-	0,250	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 6 до яч. 23 ГПП-10 ТоАЗ	-	-	1,590	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 8 до СД-5	-	-	0,280	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 10 до 2Т ТП-ЦНС	-	-	0,340	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 12 до СД-6	-	-	0,275	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 12 до УПП	-	-	0,010	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 14 до АД-3	-	-	0,280	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ

№ п/п	Наименование ЛЭП	Протяженность линий (км), участвующих в передаче электроэнергии по уровням напряжения				Подтверждающий документ				Способ прокладки	Уровень напряжения
						договор аренды			документ о праве собственности (номер и дата выдачи)		
						номер и дата заключения	наименование арендодателя	срок действия			
	п/ст ОСК от яч. 14 до СЧР	-	-	0,010	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 15 до яч. 11 РП-21	-	-	1,700	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 16 до яч. 4 РП-20	-	-	0,480	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 18 до СД-1	-	-	0,255	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 20 до УПП	-	-	0,020	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 22 до АД-2	-	-	0,265	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 22 до СЧР	-	-	0,010	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 24 до ТП-ЦНС 1Т	-	-	0,340	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 25 до ТП-УФО 2Т	-	-	0,250	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 26 до яч. 9 РП-20	-	-	0,480	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 28 до СД-7	-	-	0,275	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 32 до ТП-Насосной № 2	-	-	0,260	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 34 до яч. 4 РП-21	-	-	1,700	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 36 до ТП-Хлораторная	-	-	0,280	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	п/ст ОСК от яч. 36 до СЧР	-	-	0,010	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен в лотке и в земле	6 кВ
	РП-20 от яч. 1 до СД-1	-	-	0,045	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен по кабельным полкам в помещении.	6 кВ
	РП-20 от яч. 2 до СД-2	-	-	0,055	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен по кабельным полкам в помещении.	6 кВ
	РП-20 от яч. 3 до КТП-1	-	-	0,025	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен по кабельным полкам в помещении.	6 кВ
	РП-20 от яч. 10 до КТП-2	-	-	0,050	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен по кабельным полкам в помещении.	6 кВ
	РП-20 от яч. 11 до СД-3	-	-	0,075	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен по кабельным полкам в помещении.	6 кВ
	РП-21 от яч. 2 до АД-8	-	-	0,095	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен по кабельным полкам в помещении.	6 кВ
	РП-21 от яч. 3 до ТП-НСД 1Т	-	-	0,020	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен по кабельным полкам в помещении.	6 кВ
	РП-21 от яч. 9 до АД-9	-	-	0,106	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен по кабельным полкам в помещении.	6 кВ
	РП-21 от яч. 10 до ТП-НСД 2Т	-	-	0,020	-	-	-	-	акт приема-передачи от 28.09.2012, однолинейная схема	Кабель проложен по кабельным полкам в помещении.	6 кВ
	п/ст РНС от яч. 1 до СД-4	-	-	0,115	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке и по кабельным полкам в помещении..	10 кВ
	п/ст РНС от яч. 1 до яч. 37	-	-	0,020	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке и по кабельным полкам в помещении.	10 кВ
	п/ст РНС от яч. 3 до СД-5	-	-	0,110	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке и по кабельным полкам в помещении.	10 кВ
	п/ст РНС от яч. 10 до КТП-2	-	-	0,165	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке и по кабельным полкам в помещении.	10 кВ
	п/ст РНС от яч. 11 до СД-6	-	-	0,115	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке и по кабельным полкам в помещении.	10 кВ
	п/ст РНС от яч. 12 до СЧР	-	-	0,020	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке и по кабельным полкам в помещении.	10 кВ
	п/ст РНС от СЧР до яч.37 и яч. 38	-	-	0,040	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке и по кабельным полкам в помещении.	10 кВ
	п/ст РНС от яч. 14 до АД-1	-	-	0,200	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в земле.	10 кВ
	п/ст РНС от яч. 15 до СД-3	-	-	0,115	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке и по кабельным полкам в помещении.	10 кВ
	п/ст РНС от яч. 16 до п/ст ГПП-5	-	-	0,480	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в землеи кабельном тоннеле	10 кВ
	п/ст РНС от яч. 18 до СД-1	-	-	0,135	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке и по кабельным полкам в помещении.	10 кВ
	п/ст РНС от яч. 18 до яч. 38	-	-	0,020	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке и по кабельным полкам в помещении.	10 кВ

№ п/п	Наименование ЛЭП	Протяженность линий (км), участвующих в передаче электроэнергии по уровням напряжения				Подтверждающий документ				Способ прокладки	Уровень напряжения
						договор аренды			документ о праве собственности (номер и дата выдачи)		
						номер и дата заключения	наименование арендодателя	срок действия			
	п/ст РНС от яч. 21 до СД-2	-	-	0,140	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке и по кабельным полкам в помещении.	10 кВ
	п/ст РНС от яч. 22 до АД-2	-	-	0,200	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в земле.	10 кВ
	п/ст РНС от яч. 25 до СД-7	-	-	0,135	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке и по кабельным полкам в помещении.	10 кВ
	п/ст РНС от яч. 26 до КТП-1	-	-	0,165	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке и по кабельным полкам в помещении.	10 кВ
	п/ст РНС от яч. 30 до п/ст ГПП-5	-	-	0,480	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в земле.	10 кВ
	п/ст Водозабор от яч. 1А до АД-5	-	-	0,070	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст Водозабор от яч. 4 до ТСН-1	-	-	0,090	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке.	6 кВ
	п/ст Водозабор от яч. 6 до ТП-насосной	-	-	0,015	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст Водозабор от яч. 7 до Т-1	-	-	0,300	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст Водозабор от яч. 8 до СД-1	-	-	0,070	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст Водозабор от яч. 10 до СД-2	-	-	0,063	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст Водозабор от яч. 12 до СД-3	-	-	0,054	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст Водозабор от яч. 13 до Т-2	-	-	0,320	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке, в земле	6 кВ
	п/ст Водозабор от яч. 14 до СД-4	-	-	0,045	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст Водозабор от яч. 16 до ТП-насосной	-	-	0,020	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст Водозабор от яч. 18 до ТСН-2	-	-	0,080	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке.	6 кВ
	п/ст Водозабор от яч. 22 до РПГ	-	-	0,070	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в лотке и земле.	6 кВ
	п/ст Водозабор от яч. 23 до АД-6	-	-	0,090	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от РЯ-ТСН-3 до яч. 7 ГПП-8	-	-	0,900	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по полкам в помещении и в земле на ОРУ	10 кВ
	п/ст ОСВ от РЯ- ТСН-3 до яч. 43	-	-	0,050	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по полкам в помещении и в земле на ОРУ	10 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 43 до Т-3	-	-	0,050	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по полкам в помещении и в земле на ОРУ	10 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 7 до Т-3	-	-	0,050	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по полкам в помещении и в земле на ОРУ	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 7 до яч. 40	-	-	0,030	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 8 до ТП-1 2Т	-	-	0,300	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по полкам в помещении и в земле.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 9 до СД-14	-	-	0,080	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 10 до АД-8	-	-	0,140	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 11 до АД-4	-	-	0,130	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 14 до АД-10	-	-	0,105	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 15 до СД-12	-	-	0,100	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 16 до ТП-2 Т1	-	-	0,025	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 17 до АД-16	-	-	0,080	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 18 до АД-20	-	-	0,040	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 23 до АД-19	-	-	0,055	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 24 до ТП-2 Т2	-	-	0,025	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 25 до АД-5	-	-	0,110	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ

№ п/п	Наименование ЛЭП	Протяженность линий (км), участвующих в передаче электроэнергии по уровням напряжения				Подтверждающий документ				Способ прокладки	Уровень напряжения
						договор аренды			документ о праве собственности (номер и дата выдачи)		
						номер и дата заключения	наименование арендодателя	срок действия			
	п/ст ОСВ от яч. 30 до СД-13	-	-	0,095	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 31 до СД-11	-	-	0,110	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 32 до СД-9	-	-	0,125	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 33 до АД-2	-	-	0,150	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 35 до АД-3	-	-	0,145	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 37 до АД-17	-	-	0,080	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 38 до ТП-1 Т1	-	-	0,300	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по полкам в помещении и в земле.	6 кВ
	п/ст ОСВ от яч. 40 до Т-3	-	-	0,060	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по полкам в помещении и в земле на ОРУ	6 кВ
	РУ-6кВ ЛНС от яч. 3 до АД-1	-	-	0,055	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	РУ-6кВ ЛНС от яч. 4 до АД-3	-	-	0,035	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	РУ-6кВ ЛНС от яч. 5 до АД-5	-	-	0,040	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	РУ-6кВ ЛНС от яч. 6 до КТП-1	-	-	0,015	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	РУ-6кВ ЛНС от яч. 13 до КТП-2	-	-	0,015	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	РУ-6кВ ЛНС от яч. 13 до ТП-Зем. снаряд	-	-	0,110	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен в земле.	6 кВ
	РУ-6кВ ЛНС от яч. 14 до АД-6	-	-	0,055	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	РУ-6кВ ЛНС от яч. 15 до АД-4	-	-	0,045	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	РУ-6кВ ЛНС от яч. 16 до АД-4	-	-	0,040	-	-	-	-	Однолинейная схема.	Кабель проложен по кабельным полкам.	6 кВ
	Итого, км:	**96,108**	**-**	**94,340**	**-**	**-**	**-**	**-**			

п.2.1. Раздела 2 Приложения №7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций

Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по ООО "АВК"

№	Показатель	Значение показателя, годы		
		2015	2016	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi)	10,45	2,6419	25,28%
1.1.	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
1.2.	СН1 (35-60 кВ)	-	-	-
1.3.	СН2 (1-20 кВ)	10,45	2,6419	0,25
1.4.	НН (до 1 кВ)	-	-	-
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi)	0,71	0,76	107,04%
2.1.	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
2.2.	СН1 (35-60 кВ)	-	-	-
2.3.	СН2 (1-20 кВ)	0,71	0,76	1,07
2.4.	НН (до 1 кВ)	-	-	-
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidi, план)	28,44	1,279	4,50%
3.1.	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
3.2.	СН1 (35-60 кВ)	-	-	-
3.3.	СН2 (1-20 кВ)	28,44	1,279	0,04
3.4.	НН (до 1 кВ)	-	-	-
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владелеьцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi, план)	2,58	0,37	14,34%
4.1.	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
4.2.	СН1 (35-60 кВ)	-	-	-
4.3.	СН2 (1-20 кВ)	2,58	0,37	0,14
4.4.	НН (до 1 кВ)	-	-	-
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (илит) решениями суда, штуки	0	0	-
5.1.	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	-

п.2.2. Раздела 2 Приложения №7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций

Рейтинг структурных единиц ООО "АВК" по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а так же по качеству электрической энергии в 2016 году

№	Структурная единица ООО "АВК"	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi)				Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi)				Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidi, план)				Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi, план)				Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине ООО "АВК" к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде)	Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
		ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по ООО "АВК"	-	-	2,6419	-	-	-	0,76	-	-	-	1,279	-	-	-	0,37	-	0	-

3.4. [illegible]

N	[illegible]	[illegible] 15 [illegible]			[illegible] 15 [illegible] 150 [illegible]			[illegible] 150 [illegible] 670 [illegible]			[illegible] 670 [illegible]			[illegible]			[illegible]
		2015	2016	[illegible], %	2015	2016	[illegible], %	2015	2016	[illegible], %	2015	2016	[illegible], %	2015	2016	[illegible], %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	[illegible]	1	16	1500%	3	2	-33%	2	0	-100%	-	-	-	-	-	-	18
2	[illegible]	1	1	0%	3	1	-67%	2	0	-100%	-	-	-	-	-	-	2
3	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	[illegible]	1	1	0%	3	1	-67%	2	0	-100%	-	-	-	-	-	-	2
6	[illegible]	0	0	-	1	2	100%	2	3	50%	-	-	-	-	-	-	5
7	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	[illegible]	0	0	-	125	279	123%	442	542	23%	-	-	-	-	-	-	821

п.4.1 Раздела 4 Приложения №7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций

Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содеожащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуги по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующемк отчетному.

N	Категории обращений потребителей	Формы обслуживания														
		Очная форма			Заочная форма с использованием телефонной связи			Электронная форма с использованием сети Интернет			Письменная форма с использованием почтовой связи			Прочее		
		2015 год	2016 год	Динамика изменения показателя, %	2015 год	2016 год	Динамика изменения показателя, %	2015 год	2016 год	Динамика изменения показателя, %	2015 год	2016 год	Динамика изменения показателя, %	2015 год	2016 год	Динамика изменения показателя, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Всего обращений потребителей, в том числе:	6	7	> на 17	0	0	0	0	0	0	2	1	< на 50	0	0	0
1.1	оказание услуг по передаче электрической энергии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	< на 50	0	0	0
1.2	осуществление технологического присоединения	3	2	< на 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	коммерческий учет электрической энергии	3	5	> на 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	качество обслуживания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	техническое обслуживание электросетевых объектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	прочее (указать)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Жалобы	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2.1	оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	качество услуг по передаче электрической энергии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	качество электрической энергии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2	осуществление технологического присоединения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	коммерческий учет электрической энергии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	качество обслуживания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	прочее (указать)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Заявка на оказание услуг	18	23	> на 33	0	0	0	0	0	0	2	1	< на 50	0	0	0
3.1	по технологическому присоединению	15	18	> на 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	< на 50	0	0	0
3.3	организация коммерческого учета электрической энергии	3	5	> на 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	прочее (указать)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

п.4.2 Раздела 4 Приложения №7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций

Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей за 2016 год

N	Офис обслуживания потребителей	Тип офиса	Адрес местонахождения	Номер телефона, адрес электронной почты	Режим работы	Предоставляемые услуги	Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде	Среднее время на обслуживание потребителя, мин.	Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин.	Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тольятти	ПОП	445037, Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31Г, третий этаж, кабинет №313	Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг: 20-44-04 Адрес электронной почты: so@avkvoda.ru	Пн. - не приемный день Вт. - 08.00-17.00 Ср. - 09.00-16.00 Чт. - 08.00-17.00 Пт. - 09.00-12.00 Обед - 12.00-13.00 Сб., вс. - выходной	1. Услуги по передаче электрической энергии. 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям. 3. Выдача справок и документов (их копий), подтверждающих технологическое присоединение. 4. Технологическое присоединение к электрическим сетям физических лиц (до 15 кВт). 5. Технологическое присоединеие к электрическим сетям (до 150 кВт). 6. Технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальному проекту. 7. Технологическое присоединения к электрическим сетям (перераспределение максимальной мощности). 8. Восстановление (переоформление) ранее выданных технических условий. 9. Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации. 10. Услуги по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета	26	15	0	-
2										

п.4.3 Раздела 4 Приложения №7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций

Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи за 2016 год

N	Наименование	Единица измерения	
1	Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:	20-44-04	
2	Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов	шт.	267
2.1	Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации	шт.	267
2.2	Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню	шт.	0
3	Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период	мин.	2
4	Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период	мин.	5